



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПРОКУРАТУРА
РЫБНОВСКОГО РАЙОНА

ул. Заготовительная, д. 7-а,
г. Рыбное, 391110

Заведующему
МБДОУ «Детский сад №4
«Радуга»

Гореловой А.А.

01.03.104 № 30.104

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства об охране жизни
и здоровья несовершеннолетних

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних в образовательных учреждениях Рыбновского муниципального района.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной организации.

Согласно п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится, в том числе, материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами.

В силу ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Частью 3 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования

основываются, в том числе, на принципе приоритета жизни и здоровья человека.

Как следует из «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций №СО 153-34.21.122-2003», утвержденной Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 280, (далее – Инструкция) все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности должны быть оборудованы устройствами молниезащиты.

В силу п. 3.1. Инструкции комплекс средств молниезащиты зданий или сооружений включает в себя устройства защиты от прямых ударов молнии (внешняя молниезащитная система - МЗС) и устройства защиты от вторичных воздействий молнии (внутренняя МЗС).

На основании п. 2.1. Инструкции устройство молниезащиты - система, позволяющая защитить здание или сооружение от воздействий молнии. Она включает в себя внешние и внутренние устройства. В частных случаях молниезащита может содержать только внешние или только внутренние устройства; устройства защиты от прямых ударов молнии (молниеотводы) - комплекс, состоящий из молниеприемников, токоотводов и заземлителей; устройства защиты от вторичных воздействий молнии - устройства, ограничивающие воздействия электрического и магнитного полей молнии.

Согласно таблице 2.1 указанной Инструкции попадание молнии в школу может привести к отказу электроснабжения, вызвать панику, отказ системы пожарной сигнализации, вызывающий задержку противопожарных мероприятий.

Проведенной проверкой установлено, что здание МБДОУ «Детский сад № 4 «Радуга» не оборудовано системой молниезащиты.

Причиной вышеуказанных нарушений стало ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами образовательного учреждения ответственными за охрану жизни и здоровья несовершеннолетних.

Подобные нарушения являются недопустимыми и подлежат немедленному устранению. Кроме того, должны быть приняты исчерпывающие меры по недопущению нарушений впредь и соблюдению норм действующего законодательства об образовании.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и в установленный законом срок принять меры по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих, а также недопущению их впредь.

2. Рассмотреть представление с участием представителя прокуратуры района, заблаговременно уведомив о дате, времени и месте его рассмотрения.

3. Решить вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом срок, с приложением копии приказа о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Прокурор района
старший советник юстиции



И.Н.Максимов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №4 «Радуга»

391110, Рязанская область, г.Рыбное, пер.Свободы, д.5

Тел/факс: 8(49137)51-2-34 e-mail: douraduga4@yandex.ru

ОГРН 1026200700756

ИНН 6213006216 КПП 621301001

23.03.2021г. № 6

На № 30-204 от 01.03.2021г.

Прокурору района старшему советнику
юстиции
Максимову И.Н.

Заведующего МБДОУ
«Детский сад № 4 «Радуга»
Гореловой А.А.

В ответ на ваше представление об устранении нарушений законодательства в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних от 01.03.2021г №30-204 сообщаем:

1.Представление об устранении нарушений законодательства было рассмотрено на общем собрании трудового коллектива (Протокол №7 от 22.03.2021г) в присутствии помощника прокурора А.С.Баранниковой.

2.Информация об установке системы молниезащиты принята к сведению.

Заведующий МБДОУ
«Детский сад №4 «Радуга»



А.А.Горелова

